



Dijon, jeudi 7 juillet 2022

AVIS A LA BATELLERIE N° FR/2022/04015**Modifiant l'avis n° FR/2022/03994**

Pris en application :

art. A 4241-26 du CT (mesures temporaires)

Décret n° 2012-1556 du 28/12/2012 (mesures temporaires)

Risque de brèche**Interruption navigation CDC Ecluse 17 Océan - 26****Arrêt de navigation (tous les usagers - dans les deux sens)****- à partir du 06/07/2022 à 16:00**o **Canal du Centre**

entre les pk 82.600 (Ecluse 17) et pk 107.700 (Ecluse 26)

Commentaire :

Très importante fuite d'eau bief 17-18 Océan au Vandin pk 84+100 sur la commune de Palinges par une voute maçonnée en sous-fluvial qui menace d'un effondrement de l'ouvrage sur une longueur de 10 mètres environ.

Les travaux de réfection provisoire (terrassements, coffrage et coulage d'une dalle BA au dessus de la partie de la voute concernée) sont estimés (date non contractuelle) à deux semaines si pas d'évolution (risque de rupture de l'ouvrage sur une plus importante longueur) des dégâts d'ici là

Service(s) à contacter :

Direction territoriale Centre-Bourgogne, Chemin Jacques de Baerze, CS 36229, 21062 DIJON CEDEX

Tél : 03.45.34.13.00 - Fax : 03.45.34.12.99

Date limite d'affichage :

Prochain avis.

Chef Pôle Exploitation

Signé

Salamon HERVE