



Paris, mercredi 20 juillet 2022

**AVIS A LA BATELLERIE N° FR/2022/04303**

---

Pris en application :

art. A 4241-26 du CT (mesures temporaires)  
Code des transports**Avarie sur ouvrage (écluse principale)****SEINE - LE COUDRAY****Indisponibilité d'un sas dimensionnant ( tous les usagers - dans les deux sens )**

---

**- à partir du 20/07/2022 à 06:30**

- o Seine à l'amont de Paris ( écluse n°7 du Coudray )  
pk 129,740 (écluse principale) - Rive droite

**Commentaire :**

Mesdames et messieurs les bateliers et usagers de la voie d'eau sont informés que le réseau électrique de l'écluse principale a été endommagé par un orage.

L'équipe de maintenance se rend sur place pour dépanner au plus vite.

La navigation s'effectue exclusivement sur l'écluse secondaire à un mouillage de 2.00 m.

Les gros convois sont invités à stationner aux garages à bateaux amont et aval dans l'attente de la reprise de la navigation sur l'écluse principale.

Mesdames et messieurs les bateliers et usagers de la voie d'eau doivent se conformer aux directives de l'éclusier. Pour en savoir plus sur l'ensemble des conditions de navigation et sur l'état du réseau en direct, rendez-vous sur [www.sif-seine.fr](http://www.sif-seine.fr) (uniquement sur PC).

**Service(s) à contacter :**UTI Seine-Amont, 2, quai de la Tournelle, 75005 PARIS  
Tél : 01 44 41 16 80 - Fax : 01 46 33 36 32**Date limite d'affichage :**

Prochain avis.

Pour le Directeur territorial

**Signé**

LE CADRE DE PERMANENCE